

Technisches Datenblatt

Partikelfiltrierende Halbmaske

Dräger X-plore 1720 V FFP2 NR D

1.0 Allgemeine Daten

1.1	Hersteller	ACE Protection AB, Svenljunga, Schweden, eine Dräger Safety Tochtergesellschaft, für Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, D - 23560 Lübeck, Deutschland.
1.2	Bezeichnung	X-plore 1720 V FFP2 NR D (mit Ausatemventil).
1.3	Dräger Sachnummer	39 51 084.
1.4	Verwendungszweck	Schutz vor festen und flüssigen nicht flüchtigen Partikeln. Der Schutzzumfang ist durch die Produktinformation, technische Normen und die jeweils gültigen Anwendungsregeln bestimmt.
1.5	Angewandte Normen	EN 149: 2001+A1:2009 (Partikelfiltrierende Halbmasken).
1.6	Zulassung	CE Baumuster-Prüfbescheinigung, ausgestellt vom akkreditierten und notifizierten Testinstitut Institut für Arbeitsschutz der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung (IFA).

2.0 Aufbau & Konstruktion

2.1	Materialien	Partikelfilter: Mechanische und elektrostatische nichtgewebte Materialien. Bänderung: Naturgummi Latex abgedeckt mit Textilgewebe. Nasenklammer: Weissblech, aluminiumfrei. Nasenpolster: PVC Ventil: Gehäuse: Polypropylen Scheibe: Gummi.
	Aufbau	Die Partikelfiltrierende Halbmaske X-plore 1720 V FFP2 NR D besteht aus mehreren nichtgewebten Materialschichten, teilweise elektrostatisch geladen.
2.3	Arbeitsprinzip	Partikel werden durch die Kombination von elektrostatischen und mechanischen Filtermedien gefiltert.
2.4	Lebensdauer	4 Jahre.
2.5	Dimensionen	155 mm x 115 mm.
2.6	Gewicht	Exkl. Verpackung: 18,1 g Inkl. Verpackung: 20,4 g

3.0 Leistungsdaten

(Mindestanforderungen gemäß Norm, inkl. Beladungstest mit 120 mg Paraffinöl.)

3.1	Partikel-Abscheidegrad	Test Aerosol : NaCl: 94 %. Mindest-Abscheidegrad (EN 149): Paraffinöl: 94 %.
3.2	Gasfilter Kapazität Labortestwerte	Nicht anwendbar.
3.3	Einatemwiderstand	bei 30 Liter/min, konstanter Flow: max. 0,7 mbar (EN 149). bei 95 Liter/min, konstanter Flow: max. 2,4 mbar (EN 149).
	Ausatemwiderstand	bei 160 Liter/min, konstanter Flow: max. 3,0 mbar (EN 149).
3.4	Dolomit-Einspeichertest	bestanden

Technisches Datenblatt

Partikelfiltrierende Halbmaske

Dräger X-plore 1720 V FFP2 NR D

4.0 Dokumentation

- | | | |
|-----|--------------------|---|
| 4.1 | Kennzeichnung | Kennzeichnung: Entsprechend EN 149: 2001+A1:2009, mit Verfallsdatum, Hersteller und Nummer der Zulassungsstelle. Die Nummer der Zulassungsstelle lautet: CE 0158 . |
| 4.2 | Gebrauchsanweisung | Jeder kleinsten Verpackungseinheit liegt eine Gebrauchsanweisung bei. |

5.0 Verpackung

- | | | |
|-----|--------------------|---|
| 5.1 | Verpackung | Jede Maske ist einzeln, hygienisch im Plastikbeutel verpackt. |
| 5.2 | Verpackungseinheit | 10 Stück pro Karton. |

6.0 Verwenderhinweise und Einschränkungen

Die Dräger Safety AG & Co. KGaA garantiert die angegebene Leistung nach Klasse und Typ (siehe Kennzeichnung). Es ist zu beachten, dass Labortestwerte erheblich von den in der Praxis erreichten Werten abweichen können. Dieses kann zu längeren oder kürzeren Haltezeiten führen. Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und verstehen. Zusätzlich ist das Wissen um **alle** relevanten Anwendungsregeln absolut notwendig (insbesondere die Einsatzbeschränkungen für Filtergeräte). Weitere Informationen werden auf Anfrage gerne zur Verfügung gestellt.

Dräger Safety AG & Co. KGaA